

THÔNG BÁO
DIỄN BIẾN MẶN CHIỀU NGÀY 01/01/2025

1. Độ mặn cao nhất đo được trên các sông sáng ngày 01/01:

TT	Vị trí	Khoảng cách tính từ cửa biển (km)	Thời gian xuất hiện	Kết quả quan trắc		
				Độ mặn cao nhất (g/l)	Độ mặn cao nhất con nước trước liền kề (g/l)	So sánh
I	Trên sông Cổ Chiên					
1	Vàm Trà Vinh	35	03h30	5,12	4,51	+0,61
2	Vàm Láng Thέ	40	03h50	5,96	4,95	+1,01
3	Vàm Đức Mỹ	50	03h10	2,01	0,94	+1,07
II	Trên Sông Hậu					
1	Vàm Bắc Trang	35	02h10	5,52	10,56	-5,04
2	Vàm Cầu Quan	40	04h57	6,50	4,17	+2,33
3	Vàm Tân Dinh	60	-	0,00	0,00	Không đổi

2. Số liệu các điểm đo nội đồng sáng ngày 01/01:

TT	Tên	Vị trí	Kết quả quan trắc					
			Độ mặn, mực nước cao nhất		Của con nước trước liền kề		So sánh	
			Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)
1	Trong cống La Bang	Xã Đôn Châu, H. Duyên Hải	0,62	0,60	0,66	0,62	-0,04	-0,02
2	Trong cống Trà Cú	TT. Trà Cú, H. Trà Cú	0,26	0,49	0,28	0,46	-0,02	+0,03
3	Trạm Bơm 3/2	Xã Ngãi Hùng, H. Tiểu Cần	-	0,71	-	0,62	-	+0,09
4	Trong cống Cần Chông	Xã Tân Hòa, H. Tiểu Cần	0,30	0,82	0,30	0,80	Không đổi	+0,02
5	Trong cống Bông Bót	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,15	1,70	0,19	1,60	-0,04	+0,10
6	Trong cống Tân Dinh	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,11	1,70	0,11	1,60	Không đổi	+0,10
7	Trong cống Tầm Phương	TT. Châu Thành, H. Châu Thành	0,20	0,70	0,20	0,66	Không đổi	+0,04
8	Trong cống Đa Lộc	TT. Châu Thành, H. Châu Thành	0,20	0,72	0,20	0,67	Không đổi	+0,05
9	Trong cống Láng	Xã Đại Phước,	0,30	0,70	0,30	0,70	Không	Không

	Thế	H. Càng Long					đôi	đôi
10	Trong cống Cái Hóp	Xã Đức Mỹ, H. Càng Long	0,10	0,50	0,10	0,40	Không đôi	+0,10

3. Kết quả vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 01/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Láng Thê: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn, Rạch Rum: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Các cống 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Út Sụ, Sáu Dững, Kênh Giữa, C1, C3, Lồng

Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Cống Cần Chông: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: đóng trừ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 1 cửa ra 6 cửa, chiều vào 1 cửa ra 6 cửa.
- Cống Bến Chùa: sáng vào 0 cửa ra 3 cửa, chiều vào 0 cửa ra 3 cửa.
- Cống Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

4. Dự kiến vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 02/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Láng Thê: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn, Rạch Rum: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Các cống 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Út Sụ, Sáu Dững, Kênh Giữa, C1, C3, Lồng

Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Cống Cần Chông: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: đóng trừ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 1 cửa ra 6 cửa, chiều vào 1 cửa ra 6 cửa.
- Cống Bến Chùa: sáng vào 0 cửa ra 3 cửa, chiều vào 0 cửa ra 3 cửa.
- Cống Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

* **Dự kiến mở cửa giao nước phục vụ giao thông thủy:**

- Cống Cần Chông, Cống Láng Thê, Cái Hóp: mở 2 cửa (1 cửa ra, 1 cửa vào) vào thời điểm giao giữa nước lớn và nước ròng (ban ngày).

- Cống Rạch Rum, Cống Mỹ Văn: mở 1 cửa vào thời điểm giao giữa nước lớn và nước ròng (ban ngày) ngày 03/01.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và PTNT(b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc cty;
- Lưu: VT, QLKT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Phước Dũng