

THÔNG BÁO
DIỄN BIẾN MẶN CHIỀU NGÀY 07/01/2025

1. Độ mặn cao nhất đo được trên các sông sáng ngày 07/01:

TT	Vị trí	Khoảng cách tính từ cửa biển (km)	Thời gian xuất hiện	Kết quả quan trắc		
				Độ mặn cao nhất (g/l)	Độ mặn cao nhất con nước trước liền kề (g/l)	So sánh
I	Trên sông Cổ Chiên					
1	Vàm Trà Vinh	35	12h40	0,46	1,62	-1,16
2	Vàm Láng Thέ	40	09h00	0,13	1,12	-0,99
3	Vàm Đức Mỹ	50	-	0,00	0,01	-0,01
II	Trên Sông Hậu					
1	Vàm Bắc Trang	35	09h10	0,70	3,42	-2,72
2	Vàm Cầu Quan	40	08h17	0,45	3,97	-3,52
3	Vàm Tân Dinh	60	-	0,00	0,00	Không đổi

2. Số liệu các điểm đo nội đồng sáng ngày 07/01:

TT	Tên	Vị trí	Kết quả quan trắc					
			Độ mặn, mực nước cao nhất		Của con nước trước liền kề		So sánh	
			Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)
1	Trong cống La Bang	Xã Đôn Châu, H. Duyên Hải	0,39	0,62	0,42	0,56	-0,03	+0,06
2	Trong cống Trà Cú	TT. Trà Cú, H. Trà Cú	0,37	0,50	0,29	0,48	+0,08	+0,02
3	Trạm Bơm 3/2	Xã Ngãi Hùng, H. Tiểu Cần	-	0,65	-	0,62	-	+0,03
4	Trong cống Cần Chông	Xã Tân Hòa, H. Tiểu Cần	0,60	0,89	0,60	0,84	Không đổi	+0,05
5	Trong cống Bông Bót	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,13	1,10	0,14	1,60	-0,01	-0,50
6	Trong cống Tân Dinh	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,11	1,10	0,11	1,57	Không đổi	-0,47
7	Trong cống Tâm Phương	TT. Châu Thành, H. Châu Thành	0,20	0,77	0,20	0,75	Không đổi	+0,02
8	Trong cống	TT. Châu Thành,	0,20	0,78	0,20	0,76	Không	+0,02

	Đa Lộc	H. Châu Thành					đổi	
9	Trong cống Láng Thè	Xã Đại Phước, H. Càng Long	0,30	0,80	0,30	1,00	Không đổi	-0,20
10	Trong cống Cái Hóp	Xã Đức Mỹ, H. Càng Long	0,10	0,70	0,10	0,80	Không đổi	-0,10

3. Kết quả vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 07/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp, Láng Thè: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Rạch Cầu Kênh, Điệp Thạch: sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Rạch Rum: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn: sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đùng, Út Sụ, Sáu Dững: Sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Cống Cần Chông: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Huyện Cầu Ngang:

- Cống Ông Tà: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: Đóng trữ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 2 cửa ra 6 cửa, chiều vào 2 cửa ra 6 cửa.
- Cống Bến Chùa: sáng vào 1 cửa ra 3 cửa, chiều vào 1 cửa ra 3 cửa.
- Cống Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

* **Vận hành các trạm bơm: Không có kế hoạch bơm tát.**

4. Dự kiến vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 08/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp, Láng Thè: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Rạch Rum: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đùng, Út Sụ, Sáu Dững: Sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Cống Cần Chông: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: Đóng trữ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 2 cửa ra 6 cửa, chiều vào 2 cửa ra 6 cửa.
- Cống Bến Chùa: sáng vào 1 cửa ra 3 cửa, chiều vào 1 cửa ra 3 cửa.

- Cổng Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

*** Vận hành các trạm bơm: Không có kế hoạch bơm tát.**

*** Dự kiến mở cửa giao nước phục vụ giao thông thủy:**

- Cổng Cần Chông, Cổng Láng Thê, Cái Hóp: mở 2 cửa (1 cửa ra, 1 cửa vào) vào thời điểm giao giữa nước lớn và nước ròng (ban ngày).

- Cổng Rạch Rum, Mỹ Văn: mở 1 cửa vào thời điểm giao giữa nước lớn và nước ròng (ban ngày) ngày 10/01.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và PTNT(b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc cty;
- Lưu: VT, QLKT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Phước Dũng