

Số: 07/TB-CTCTTL

Trà Vinh, ngày 04 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO
DIỄN BIẾN MẠN SÁNG NGÀY 04/01/2025

1. Độ mặn cao nhất đo được trên các sông sáng ngày 04/01:

TT	Vị trí	Khoảng cách tính từ cửa biển (km)	Thời gian xuất hiện	Kết quả quan trắc		
				Độ mặn cao nhất (g/l)	Độ mặn cao nhất con nước trước liền kề (g/l)	So sánh
I	Trên sông Cổ Chiên					
1	Vàm Trà Vinh	35	6h20	3,12	3,10	+0,02
2	Vàm Láng Thέ	40	5h30	2,64	2,34	+0,30
3	Vàm Đức Mỹ	50	6h20	0,06	0,05	+0,01
II	Trên Sông Hậu					
1	Vàm Bắc Trang	35	6h40	9,66	2,93	+6,73
2	Vàm Cầu Quan	40	7h37	5,55	2,33	+3,22
3	Vàm Tân Dinh	60	-	0,00	0,00	Không đổi

2. Số liệu các điểm đo nội đồng sáng ngày 04/01:

TT	Tên	Vị trí	Kết quả quan trắc					
			Độ mặn, mực nước cao nhất		Của con nước trước liền kề		So sánh	
			Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)
1	Trong cống La Bang	Xã Đôn Châu, H. Duyên Hải	0,68	0,65	0,68	0,65	Không đổi	Không đổi
2	Trong cống Trà Cú	TT. Trà Cú, H. Trà Cú	0,48	0,65	0,37	0,52	+0,11	+0,13
3	Trạm Bơm 3/2	Xã Ngãi Hùng, H. Tiểu Cần	-	0,70	-	0,67	-	+0,03
4	Trong cống Cần Chông	Xã Tân Hòa, H. Tiểu Cần	0,30	0,97	0,30	0,90	Không đổi	+0,07
5	Trong cống Bông Bót	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,10	1,70	0,10	1,60	Không đổi	+0,10
6	Trong cống Tân Dinh	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,11	1,75	0,11	1,70	Không đổi	+0,05
7	Trong cống Tâm Phương	TT. Châu Thành, H. Châu Thành	0,30	0,84	0,30	0,75	Không đổi	+0,09
8	Trong cống	TT. Châu Thành,	0,20	0,85	0,20	0,70	Không	+0,15

	Đa Lộc	H. Châu Thành					đổi	
9	Trong cống Láng Thè	Xã Đại Phước, H. Càng Long	0,30	0,70	0,30	0,70	Không đổi	Không đổi
10	Trong cống Cái Hóp	Xã Đức Mỹ, H. Càng Long	0,30	0,70	0,10	0,50	+0,20	+0,20

3. Kết quả vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 03/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Cống Láng Thè: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Đa Lộc: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.
- Cống Diệt Thạch: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 3 cửa.
- Cống Rạch Rum: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.
- Các cống Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đưng, Sáu Dưng, Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Cống Cần Chông: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Trà Cú: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 2 cửa.
- Cống Đại An: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Huyện Duyên Hải:

- Cống La Bang: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 2 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: đóng trữ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 1 cửa ra 6 cửa, chiều vào 1 cửa ra 6 cửa.
- Cống Bến Chùa: sáng vào 0 cửa ra 3 cửa, chiều vào 0 cửa ra 3 cửa.
- Cống Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

* **Vận hành các trạm bơm:**

- Trạm bơm Rùm Sóc, huyện Cầu Kè: Bơm từ 05h00 đến 12h00 (bơm luân phiên 1 máy).

4. Dự kiến vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 04/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Cống Láng Thè: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 2 cửa (thủy lực) ra 1 cửa (tự động).
- Cống Đa Lộc: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.
- Cống Tầm Phương: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 3 cửa ra 3 cửa, chiều vào 3 cửa ra 3 cửa.
- Cống Rạch Rum: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 2 cửa ra 1 cửa.

- Các cống Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đùng, Sáu Dững, Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Cống Cần Chông: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

- Cống Trà Cú: sáng vào 0 cửa ra 2 cửa, chiều vào 0 cửa ra 2 cửa.

- Cống Đại An: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

- Cống Mù U: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

- Cống Vàm Buôn: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

• Huyện Duyên Hải:

- Cống La Bang: sáng vào 0 cửa ra 2 cửa, chiều vào 0 cửa ra 2 cửa.

• Huyện Cầu Ngang:

- Cống Hiệp Hòa: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

- Cống Trà Cuôn: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

- Cống Bình Tân: sáng vào 0 cửa ra 1 cửa, chiều vào 0 cửa ra 1 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: đóng trữ.

*** Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 1 cửa ra 6 cửa, chiều vào 1 cửa ra 6 cửa.

- Cống Bến Chùa: sáng vào 0 cửa ra 3 cửa, chiều vào 0 cửa ra 3 cửa.

- Cống Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

*** Vận hành các trạm bơm: Không có kế hoạch bơm tát.**

*** Dự kiến mở cửa giao nước phục vụ giao thông thủy:**

- Cống Cần Chông, Cống Láng Thế, Cái Hóp: mở 2 cửa (1 cửa ra, 1 cửa vào) vào thời điểm giao giữa nước lớn và nước ròng (ban ngày).

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và PTNT(b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc cty;
- Lưu: VT, QLKT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Phước Dũng