

THÔNG BÁO
DIỄN BIẾN MẠN SÁNG NGÀY 09/01/2025

1. Độ mặn cao nhất đo được trên các sông chiều ngày 08/01:

TT	Vị trí	Khoảng cách tính từ cửa biển (km)	Thời gian xuất hiện	Kết quả quan trắc		
				Độ mặn cao nhất (g/l)	Độ mặn cao nhất con nước trước liền kề (g/l)	So sánh
I	Trên sông Cổ Chiên					
1	Vàm Trà Vinh	35	23h40	1,93	0,59	+1,34
2	Vàm Láng Thέ	40	21h50	0,81	0,58	+0,23
3	Vàm Đức Mỹ	50	22h50	0,41	0,00	+0,41
II	Trên Sông Hậu					
1	Vàm Bắc Trang	35	23h20	2,21	1,88	+0,33
2	Vàm Cầu Quan	40	23h07	5,48	1,35	+4,13
3	Vàm Tân Dinh	60	-	0,00	0,00	Không đổi

2. Số liệu các điểm đo nội đồng chiều ngày 08/01:

TT	Tên	Vị trí	Kết quả quan trắc					
			Độ mặn, mực nước cao nhất		Của con nước trước liền kề		So sánh	
			Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)	Độ mặn (g/l)	Mực nước (m)
1	Trong cống La Bang	Xã Đôn Châu, H. Duyên Hải	0,43	0,68	0,40	0,65	+0,03	+0,03
2	Trong cống Trà Cú	TT. Trà Cú, H. Trà Cú	0,35	0,53	0,36	0,50	-0,01	+0,03
3	Trạm Bơm 3/2	Xã Ngãi Hùng, H. Tiểu Cần	-	0,71	-	0,71	-	Không đổi
4	Trong cống Cần Chông	Xã Tân Hòa, H. Tiểu Cần	0,30	0,88	0,30	0,90	Không đổi	-0,02
5	Trong cống Bông Bót	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,13	1,65	0,13	0,90	Không đổi	+0,75
6	Trong cống Tân Dinh	Xã An Phú Tân, H. Cầu Kè	0,11	1,65	0,11	1,00	Không đổi	+0,65
7	Trong cống Tâm Phương	TT. Châu Thành, H. Châu Thành	0,20	0,75	0,20	0,75	Không đổi	Không đổi
8	Trong cống	TT. Châu Thành,	0,20	0,76	0,20	0,76	Không	Không

	Đa Lộc	H. Châu Thành					đổi	đổi
9	Trong cống Láng Thè	Xã Đại Phước, H. Càng Long	0,20	0,80	0,20	0,80	Không đổi	Không đổi
10	Trong cống Cái Hóp	Xã Đức Mỹ, H. Càng Long	0,10	0,70	0,10	0,70	Không đổi	Không đổi

3. Kết quả vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 08/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp: sáng vào 2 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa (cửa thủy lực).
- Cống Láng Thè: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Rạch Rum: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đùng, Út Sụ, Sáu Dững: Sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Cần Chông: sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa (cửa thủy lực).

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: Đóng trữ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 1 cửa ra 6 cửa, chiều vào 1 cửa ra 6 cửa.
- Cống Bến Chùa: sáng vào 1 cửa ra 3 cửa, chiều vào 1 cửa ra 3 cửa.
- Cống Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

* **Vận hành các trạm bơm: Không có kế hoạch bơm tát.**

4. Dự kiến vận hành các công trình thủy lợi trong ngày 09/01/2025:

• Phía sông Cổ Chiên:

- Cống Cái Hóp: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Láng Thè: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Phía sông Hậu:

- Cống Tân Dinh: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.
- Cống Bông Bót: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 3 cửa ra 0 cửa.
- Cống Rạch Rum: sáng vào 3 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Cống Mỹ Văn: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Bảy Gượng, Bảy Nhân, Tư Trạng, 6A, Năm Cầm, Năm Dện, Năm Đùng, Út Sụ, Sáu Dững: Sáng vào 1 cửa ra 0 cửa, chiều vào 1 cửa ra 0 cửa.
- Các cống Kênh Giữa, C1, C3, Lòng Lương, Bần Xà: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

- Cống Cần Chông: sáng vào 0 cửa ra 0 cửa, chiều vào 0 cửa ra 0 cửa.

• Tất cả các cống đầu mỗi vùng ngọt còn lại: Đóng trữ.

* **Các cống đầu mỗi phục vụ nuôi trồng thủy sản:**

- Cống Vĩnh Kim: sáng vào 2 cửa ra 6 cửa, chiều vào 2 cửa ra 6 cửa.
- Cống Bến Chùa: sáng vào 1 cửa ra 3 cửa, chiều vào 1 cửa ra 3 cửa.
- Cống Thâu Râu: sáng vào 1 cửa ra 1 cửa, chiều vào 1 cửa ra 1 cửa.

*** Vận hành các trạm bơm: Không có kế hoạch bơm tát.**

*** Dự kiến mở cửa giao nước phục vụ giao thông thủy:**

- Cống Cần Chông, Cái Hóp, Láng Thê: mở 2 cửa (1 cửa ra, 1 cửa vào) vào thời điểm giao giữa nước lớn và nước ròng (ban ngày).

- Cống Rạch Rum, Mỹ Văn: mở 1 cửa vào thời điểm giao giữa nước lớn và nước ròng (ban ngày) ngày 10/01.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN và PTNT(b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc cty;
- Lưu: VT, QLKT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Phước Dũng